



● ausgewählter Betriebspunkt 1000 m³/h bei 50 Pa

A 400 V - Δ

realer Betriebspunkt: 1271.7 m³/h bei 80.9 Pa

B 400 V - Y

realer Betriebspunkt: 968 m³/h bei 46.9 Pa